



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по Троицкому и Новомосковскому административным округам
Главного управления МЧС России по г. Москве
(ПРОНПР Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве)
г. Москва, пос. Газопровод, д. 15, тел. (495) 817-60-74
E-mail: tinao1@gpn.moscow

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Москва, п. Филимонковское,
п. Филимонки, территория ПНИ
№5

(место составления акта)

« 25 » февраля 20 21 г.

(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 11

По адресу/адресам: г. Москва, п. Филимонковское, п. Филимонки, территория ПНИ №5

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника 1 РОНПР Управления по Троицкому и
Новомосковскому административным округам Главного управления МЧС России по г. Москве
подполковника внутренней службы Перегудова С.А. от «28» января 2021г. № 11

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Психоневрологический интернат
№5 Департамента Труда и Социальной защиты населения города Москвы

(плановая/внеплановая, документарная/выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» февраля 2021г. с 11 час. 00 мин. до 15 час 00 мин. Продолжительностью 4 часа;

«25» февраля 2020г. с 10 час. 00 мин. до 11 час 00 мин. Продолжительностью 1 час;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного
управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а)(ы):

Директор государственного бюджетного учреждения города Москвы «Психоневрологический
интернат №5 Департамента Труда и Социальной защиты населения города Москвы Лопаткина
Н.В. 28.01.2021 в 17 ч. 25 мин. ✓

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника 1 РОНПР Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Исмагулов
Марат Шагирджанович

Инспектор 1 РОНПР Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве
лейтенант внутренней службы Богачев Артем Андреевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора по безопасности государственного бюджетного учреждения города Москвы «Психоневрологический интернат №5 Департамента Труда и Социальной защиты населения города Москвы Сидоров Григорий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): пункты №№ п.1, п.2, п.3 пп.3,4,5,6,7,8,9, п.6 пп.12, п. 7 пп.1,4,6,9, п. 12, п.14, п. 15, п. 31, п. 48, п. 52 законного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №72/1/1 от 27.07.2020 года, а именно:

№ п/п	Выявлены нарушения обязательных требований (характер нарушения)	Положения нормативных правовых актов	Лица, допустившие нарушения
1.	собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: проездам и подъездам для пожарной техники	п. 1.4 приложения №1 к приказу МЧС России №261 от 28.06.2018, Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ⁱ Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР)	Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Психоневрологический интернат №5 Департамента Труда и Социальной защиты населения города Москвы (далее-«ГБУ ПНИ №5»
2.	собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения,	п. 1.7 приложения №1 к приказу МЧС России №261 от 28.06.2018, Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ⁱⁱ СНиП 21-01-97* п. 8.11, СП 4.13130.2013 п.7.16. СНиП 21-01-97* п. 8.10, СП 4.13130.2013 п.7.15	«ГБУ ПНИ №5»

<p>выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара, а именно:</p> <p>1. В зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м не предусмотрены ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. (пищевая блок, подвал 4 корпуса)</p> <p>2. Для зданий и сооружений не обеспечено устройство средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений, а именно:</p> <p>В каждом пожарном отсеке зданий класса Ф1.1 высотой более 5 м, не предусмотрены лифты для транспортирования пожарных подразделений, отвечающие требованиям НПБ 250</p>		
<p>3. собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно:</p> <p>1. Ряд помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел не имеет не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>2. Ширина эвакуационных выходов из помещений менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.</p> <p>3. Допущено превышение Расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных</p>	<p>п. 1.5 приложения №1 к приказу МЧС России №261 от 28.06.2018, Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)ⁱⁱⁱ</p> <p>СП 1.13130.2009 п. 5.2.7, 5.2.12, 5.2.14, 5.2.23 табл. 2, 5.2.33 СНиП 21-01-97*, п.6.9*, 6.12*,6.16</p>	<p>«ГБУ ПНИ №5»</p>

	<p>помещений с выходами в тупиковый коридор.</p> <p>4. Предел огнестойкости строительных конструкций маршей и площадок лестничной клетки из подвала 4 корпуса, фермы, балки, прогоны строительных конструкций бесчердачного покрытия, несущие колонны в пищеблоке не соответствует предъявляемым требованиям</p> <p>5. Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1. пищеблока, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электропитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Заполнение проемов в противопожарных преградах не соответствует предъявляемым требованиям</p>		
4.	<p>собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, а именно:</p> <p>1. допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном</p>	<p>п. 1.9 приложения №1 к приказу МЧС России №261 от 28.06.2018, Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) СП 5.13130.2009, п. 13.15.14.</p>	«ГБУ ПНИ №5»

	<p>коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.</p>	
<p>5. собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: иным системам противопожарной защиты, а именно:</p> <p>1. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции не предусмотрены из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более (пищевые).</p> <p>2. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, не разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей.</p> <p>3. Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.</p> <p>4. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств</p>	<p>п. 1.10 приложения №1 к приказу МЧС России №261 от 28.06.2018, Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)</p> <p>Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением СП 7.13130.2013, п. 7.2 ГОСТ Р 53780-2010. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» п. 5.5.3.22, СП 3.13130.2009 табл. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.82</p>	<p>«ГБУ ПНИ №5»</p>

	обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, в зданиях и сооружениях не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.		
6.	проверяемым лицом не обеспечены (не оснащены) объекты с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения	п. 5 приложения №1 к приказу МЧС России №261 от 28.06.2018, часть 12 статьи 84 Технического регламента	«ГБУ ПНИ №5»
7.	проверяемым лицом не проведены работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями	п. 8 приложения №1 к приказу МЧС России №261 от 28.06.2018, Пункт 22 ППР, п. 15 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	«ГБУ ПНИ №5»
8.	проверяемое лицо не обеспечило проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты	п. 37 приложения №1 к приказу МЧС России №261 Пункт 12 ППР, п. 9 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	«ГБУ ПНИ №5»
9.	проверяемым лицом не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа	п. 102 приложения №1 к приказу МЧС России №261 Пункт 35 ППР п.26 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	«ГБУ ПНИ №5»
10.	проверяемым лицом не Обеспечено на объекте наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п. 111 приложения №1 к приказу МЧС России №261 Подпункт «д» пункта 23 ППР, п. 16 пп. «д» ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	«ГБУ ПНИ №5»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Административное дело № 10 от 25.01.2021

1. Предписание №11/1/1 от 25.02.2021

Заместитель начальника 1 РОНПР Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
подполковник внутренней службы Исагулов М.Ш.

(подпись)

Инспектор 1 РОНПР Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
лейтенант внутренней службы Богачев А.А.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор государственного бюджетного учреждения города Москвы «Психоневрологический интернат №5 Департамента Труда и Социальной защиты населения города Москвы
Лопаткина Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» февраля 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

ⁱСобрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

ⁱⁱСобрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

ⁱⁱⁱСобрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.